

**Anslutning till kommunalt VA**

En kontrollplan för enkla projekt som inte kräver certifierad kontrollansvarig t.ex. rivnings-, mark- och bygglovspliktiga åtgärder av enkel art samt anmälningspliktiga åtgärder. Detta är ett förslag till kontrollplan med de kontrollpunkter som behövs för att kontrollen skall bli tillräcklig. Inlämna till Miljö- och byggnadsnämnden i ihop med anmälan/ansökan.

Fastighetsbeteckning	Upprättad datum	Diarienummer
----------------------	-----------------	--------------

<b>Byggherre</b>	<b>BH</b>	Företag / För- och efternamn	Telefon
<b>Entreprenör</b>	<b>E</b>	Företag	För- och efternamn Telefon

**VA – Orusts kommuns VA-enhet**

Kontrollen avser	Kontrollant	Kontrollmetod	Kontroll mot (underlag)	Datum	Signatur
Självfall <ul style="list-style-type: none"> <li>Schaktdjup, frostfritt, ledningsbädd</li> </ul>	E	Mätning / Okulärbesiktning			
Ledningsförläggning, läge och lutning	E	Mätning / Okulärbesiktning	A-ritning		
Täthetskontroll av rörledningar	E	Provtryckning med luft el vatten			
Frånkoppling av befintlig vattentäkt	E	Okulärbesiktning			
Frånkoppling av befintlig avloppsanläggning	E	Okulärbesiktning			
Servisbesiktning, lås servisventil	VA	Okulärbesiktning			
Byggvatten, tillfällig installation av vattenmätare	VA	Okulärbesiktning			

### Anslutning till kommunalt VA

Inkoppling vattenmätare, avlopp (test via rökning), eventuell pump Lås upp servisventil	VA	Okulärbesiktning			
Dagvatten (Lokalt omhändertagande av dagvatten - LOD)	E	Mätning / Okulärbesiktning			
Kringfyllning, återfyllning	E	Okulärbesiktning			
Relationsritning yttre ledningsdragningar	E	Okulärbesiktning	Ritning		

**Obs! servisventilerna får inte röras av annan än VA-enhetens personal**

Underskrift (Observera att kontrollplanen ska signeras när arbetet är klart och kontrollerna är utförda.)

Härmed intygas att kontrollpunkterna har utförts och samtliga angivna krav har uppfyllts

\_\_\_\_\_  
Byggherre (underskrift samt datum)

\_\_\_\_\_  
Entreprenör (utförande entreprenör) (underskrift samt datum)

Den som utfört kontrollen för respektive kontrollpunkt skriver under och intygar att arbetet är utfört. Undertecknad kontrollplan inlämnas till miljö- och byggnadsnämnden för att få slutbesked. Kom ihåg att åtgärden inte får tas i bruk innan slutbesked erhållits.

Inlämnade uppgifter kommer att databehandlas i enlighet med personuppgiftslagen (PUL) och i enlighet med din ansökan. Du medger att informationen du lämnar får lagras och bearbetas i register av Miljö- och byggnadsnämnden och du har rätt att skriftligen begära utdrag och rättelse en gång om året. Dina personuppgifter kan komma att utlämnas i enlighet med offentlighetsprincipen.